

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	川生機械工業股份有限公司		
申請人地址	高雄市苓雅區輔仁路357巷136號 13樓之2	電話	07-2268736
製造人名稱	三左興業股份有限公司		
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村大華路 12-1號	電話	05-5982306
型式檢定合格之 機械器具種類及型式	防爆電氣接線箱組 SEEJ-29ALL-00		
防爆構造溫度等級符號	Ex eb II T6 Gb Ex tb III C IP64/IP66 T85°C Db		
型式檢定合格字號	(ISTI)2022第07-00074號X		
第一次發證日期	中華民國 111年 11月 22日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期間	中華民國 111年 11月 22日 至 114年 11月 21日		
備註：	<p>1. 報告編號：TR1601522001.002</p> <p>2. 定期測試：IEC 60079-7：2015 介電試驗。</p> <p>3. 型式SEEJ-29ALL-00之IP保護等級為IP64； 系列型式SEEJ-20ALL-00、SEEJ-21ALL-00、SEEJ-22ALL-00、 SEEJ-23ALL-00、SEEJ-24ALL-00、SEEJ-25ALL-00、SEEJ-26ALL-00、 SEEJ-27ALL-00與SEEJ-28ALL-00之IP保護等級為IP66。</p> <p>4. 原廠所附之呼吸器(1/2"NPT)僅能使用於此證書系列設備。</p> <p>5. 於中華民國113年1月18日刪除依據標準欄位中CNS標準，保留IEC標準。</p>		
1. 依據標準：	IEC 60079-0:2017 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-31:2013		
2. 電氣規格：	最高額定3Φ AC 480 V、150A、60Hz		
3. 組成描述：	本體組、外蓋、側蓋板、底板、外蓋密合墊、側板密合墊、鉸鏈、 接地緊固件、DK50Π型架、外六角(不鏽鋼)塞頭、呼吸器、端子台		



財團法人
產業安全技術中心

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

<p>4. 圖面編號：</p>	<p>SEEJ-29ALL-00-D1、SEEJ-29ALL-00-U1、SEEJ-29ALL-00-S1、 SEEJ-28ALL-00-D1、SEEJ-27ALL-00-D1、SEEJ-26ALL-00-D1、 SEEJ-25ALL-00-D1、SEEJ-24ALL-00-D1、SEEJ-23ALL-00-D1、 SEEJ-22ALL-00-D1、SEEJ-21ALL-00-D1、SEEJ-20ALL-00-D1、 SEEB04-009401-01、SEEB04-008801-01、SEEB04-008201-01、 SEEB04-007601-01、SEEB04-016701-01、SEEB04-006401-01、 SEEB04-016101-01、SEEB04-010001-01、SEEB04-003601-01、 SEEB04-003901-01、SEEB04-009501-01、SEEB04-008901-01、 SEEB04-008301-01、SEEB04-007701-01、SEEB04-016801-01、 SEEB04-006501-01、SEEB04-016201-01、SEEB04-010101-01、 SEEB04-003701-01、SEEB04-004001-01、SEEB04-009601-01、 SEEB04-009602-01、SEEB04-009001-01、SEEB04-008401-01、 SEEB04-007801-01、SEEB04-016901-01、SEEB04-006601-01、 SEEB04-016301-01、SEEB04-004401-01、SEEB04-003801-01、 SEEB04-004402-01、SEEB04-004403-01、SEEB04-009701-02、 SEEB04-009101-02、SEEB04-008501-02、SEEB04-007901-02、 SEEB04-017001-01、SEEB04-006701-02、SEEB04-016401-01、 SEEB04-010301-02、SEEB04-005501-02、SEEB04-004301-02、 SEEB04-009801-01、SEEB04-009201-01、SEEB04-008601-01、 SEEB04-008001-01、SEEB04-017101-01、SEEB04-006801-01、 SEEB04-016501-01、SEEB04-010401-01、SEEB04-005601-01、 SEEB04-004101-01、SEEB04-009901-01、SEEB04-009301-01、 SEEB04-008701-01、SEEB04-008101-01、SEEB04-017201-01、 SEEB04-006901-01、SEEB04-016601-01、SEEB04-004501-01、 SEEB04-005701-01、SEEB04-002501-01、SEEB04-004601-01、 SEEB04-005301-01、SEEB04-005401-01、SGGF01-000501-01、 SEEB04-018201-01、SDCG01-004301-01、SDCG01-004401-01、 SDCG01-004901-01、SDCG01-005001-01、SDCG01-005101-01</p>
<p>5. 使用條件：</p>	<p>1. 在爆炸性環境中不可開啟外殼。 2. 配合合格防爆電纜接頭(2" NPT)使用。 3. 使用線徑請參照使用安裝說明；未使用出口需以符合尺寸之外六角塞頭進行鎖固。 4. 關閉外蓋與側蓋板時，需確認密合墊與壓合面是否平整密合。</p>
<p>6. 系列型式：</p>	<p>SEEJ-20ALL-00、SEEJ-21ALL-00、SEEJ-22ALL-00、SEEJ-23ALL-00、 SEEJ-24ALL-00、SEEJ-25ALL-00、SEEJ-26ALL-00、SEEJ-27ALL-00、 SEEJ-28ALL-00</p>

本證明文件僅供本公司透審使用