

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司		
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306
製造人名稱	三左興業股份有限公司		
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆電氣控制箱組 SEEC-16ALL-01		
防爆規格標示	Ex d e IIB+H ₂ T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db		
型式檢定合格字號	(ITRI)2019 第 07-00113X 號		
第一次發證日期	中華民國 108 年 08 月 02 日		
展延發證日期	中華民國 111 年 08 月 02 日		
有效期限	中華民國 111 年 08 月 02 日 至 114 年 08 月 01 日		
<p>1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 ; CNS 3376-7 : 2008 ; IEC 60079-31 : 2013 。</p> <p>2. 電氣規格： 最大 1000 Vac (60 Hz) 、 IP66 。</p> <p>3. 適用周溫： -20°C ~ +40°C 。</p> <p>4. 主要組成： 本體、玻璃、按鈕、切換開關、緊急開關、指示燈、接點防爆盒、端子台、O 型環。</p> <p>5. 同一型式： SEEC-15ALL-01、SEEC-14ALL-01、SEEC-13ALL-01、SEEC-12ALL-01、SEEC-11ALL-01、SEEC-10ALL-01 。</p> <p>6. 特殊條件： 檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格的電纜入口保護裝置以維持設備保護型式之完整性；各元件之電氣規格請參照使用說明文件。</p> <p>7. 例行試驗： 產製廠應依 CNS 3376-7 第 7.1 節之要求，對本設備實施全電試驗。</p> <p>8. 發行版次： 第 1 次發行 (B201800305) (108-08-02) 第 2 次發行 (B202200317) (111-08-02)</p>			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

