

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司											
申請人地址	高雄市苓雅區光華一路 206 號 19 樓之 4	電話	07-226-8736									
製造人名稱	三左興業股份有限公司											
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村大華路 12-1 號	電話	05-5982306									
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆插頭插座 SDEP-4P32A-00											
防爆規格標示	Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db											
型式檢定合格字號	(ITRI)2023 第 07-00162X 號											
第一次發證日期	中華民國 112 年 12 月 08 日											
展延發證日期	中華民國 年 月 日											
有效期限	中華民國 112 年 12 月 08 日 至 115 年 12 月 07 日											
1. 依據標準：	CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 ; IEC 60079-31 : 2013 。											
2. 電氣規格：	三相、110~690 Vac、50/60 Hz、32 A、IP66。											
3. 適用周溫：	-20°C~+40°C。											
4. 主要組成：	底座、上蓋、插座組、防塵螺蓋、插頭、開關組、O 型環。											
5. 同一型式：	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>極數</th> <th>最大額定電流(A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SDEP-4P32A-00</td> <td>4</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>SDEP-3P25A-00</td> <td>3</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>			型式	極數	最大額定電流(A)	SDEP-4P32A-00	4	32	SDEP-3P25A-00	3	25
型式	極數	最大額定電流(A)										
SDEP-4P32A-00	4	32										
SDEP-3P25A-00	3	25										
6. 特殊條件：	<p>檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格的電纜入口保護裝置以維持設備保護型式之完整性；</p> <p>插頭與插座應以固定螺環或防塵螺蓋緊閉，以維持外殼保護等級 (IP)-參見說明書；</p> <p>潛在靜電放電風險- 清潔外殼時，應以濕布擦拭。</p>											
7. 發行版次：	第 1 次發行 (B202300106) (112-12-08)											

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

