

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司		
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306
製造人名稱	三左興業股份有限公司		
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆電氣控制箱組 SEEC-99ALL-01		
防爆規格標示	Ex d e IIB+H ₂ T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db		
型式檢定合格字號	(ITRI)2019 第 07-00114X 號		
第一次發證日期	中華民國 108 年 08 月 02 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期限	中華民國 108 年 08 月 02 日 至 111 年 08 月 01 日		
<p>1.依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 ; CNS 3376-7 : 2008 ; IEC 60079-31 : 2013 。</p> <p>2.電氣規格： 最大 1000 Vac (60 Hz)、IP66 。</p> <p>3.適用周溫： -20°C~+40°C 。</p> <p>4.主要組成： 本體、按鈕、切換開關、緊急開關、指示燈、接點防爆盒、端子台、 O 型環 。</p> <p>5.同一型式： 無 。</p> <p>6.特殊條件： 檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格電纜接頭或盲 塞以維持設備保護型式之完整性。 各元件之電氣規格請參照使用說明文件 。</p> <p>7.例行試驗： 產製廠應依 CNS 3376-7 第 7 節之要求，對本設備實施介電強度試 驗，試驗電壓為(1000+2Un) V，試驗時間 1 min 。</p> <p>8.發行版次： 第 1 次發行 (B201800306) (108-08-02)</p>			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

