

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司																		
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306																
製造人名稱	三左興業股份有限公司																		
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306																
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆複金屬燈 SDLB01-01DD22-01																		
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T3 Gb Ex tb IIC T200°C Db																		
型式檢定合格字號	工電(2012)第 00449X 號																		
第一次發證日期	中華民國 101 年 12 月 24 日																		
展延發證日期	中華民國 111 年 01 月 25 日																		
有效期限	中華民國 110 年 12 月 24 日 至 113 年 12 月 23 日																		
<p>1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 ; IEC 60079-31 : 2013 。</p> <p>2. 電氣規格： 220 Vac(60 Hz) 、 400 W 、 IP66 。</p> <p>3. 適用周溫： -20°C ~ +40°C 。</p> <p>4. 主要組成： 燈具本體、電氣箱、玻璃燈罩、出線口內牙管、封蓋、扣鎖牙環、護網、C 扣、複金屬燈、安定器。</p> <p>5. 同一型式：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">型式</th> <th style="width: 20%;">額定電壓 (Vac)</th> <th style="width: 20%;">光源功率 (W)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SDLB01-01DD22-01</td> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">220</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td>SDLB01-01DF22-01</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> <tr> <td>SDLB01-01DH22-01</td> <td style="text-align: center;">175</td> </tr> <tr> <td>SDLB01-01DK22-01</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td>SDLB01-01DL22-01</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>SDLB01-01DN22-01</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> </tbody> </table>				型式	額定電壓 (Vac)	光源功率 (W)	SDLB01-01DD22-01	220	400	SDLB01-01DF22-01	250	SDLB01-01DH22-01	175	SDLB01-01DK22-01	150	SDLB01-01DL22-01	100	SDLB01-01DN22-01	70
型式	額定電壓 (Vac)	光源功率 (W)																	
SDLB01-01DD22-01	220	400																	
SDLB01-01DF22-01		250																	
SDLB01-01DH22-01		175																	
SDLB01-01DK22-01		150																	
SDLB01-01DL22-01		100																	
SDLB01-01DN22-01		70																	



財團法人 工業技術研究院
新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2012)第 00449X 號

申請人名稱 三左興業股份有限公司

6.特殊條件： 檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格電纜接頭或盲塞以維持設備保護型式之完整性；
本設備外殼耐壓防爆接合面之維修僅可由原製造商施作；
斷電後，延遲 15 分鐘後再開啟。

7.例行試驗： 產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 1098 kPa，持壓時間至少 10 s。

8.發行版次：

第 1 次發行 (A1010463)	(101-12-24)
第 2 次發行 (A201500580)	(104-11-30)
第 3 次發行 (A1060123)	(107-03-07)
第 4 次發行 (A1070042)	(107-09-28)
第 5 次發行 (B201800332)	(107-12-10)
第 6 次發行 (A1080008)	(108-12-31)
第 7 次發行 (B202200065)	(111-01-25)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號