

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司								
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306						
製造人名稱	三左興業股份有限公司								
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306						
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆 LED 警示燈 SDLB08-06LJ15-01								
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db								
型式檢定合格字號	工電(2012)第 00049X 號								
第一次發證日期	中華民國 101 年 03 月 15 日								
展延發證日期	中華民國 110 年 04 月 01 日								
有效期限	中華民國 110 年 03 月 15 日至 113 年 03 月 14 日								
<p>1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 ; IEC 60079-31 : 2013 。</p> <p>2. 電氣規格： 110/220 Vac 、 50/60 Hz 、 500 mA 、 3 W 、 IP66 。</p> <p>3. 適用周溫： -20°C ~ +40°C 。</p> <p>4. 主要組成： 開關箱本體、上蓋、燈罩背壓板、警示燈罩、燈罩基座、燈罩護網、LED、轉換器。</p> <p>5. 同一型式：</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">型式</th> <th style="width: 50%;">電氣規格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SDLB08-06LJ15-01</td> <td>110/220 Vac</td> </tr> <tr> <td>SDLB08-06LJ14-01</td> <td>24 Vdc</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. 特殊條件： 檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格電纜接頭或盲塞以維持設備保護型式之完整性。</p> <p>7. 例行試驗： 產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 1227 kPa，持壓時間 10 s。</p>				型式	電氣規格	SDLB08-06LJ15-01	110/220 Vac	SDLB08-06LJ14-01	24 Vdc
型式	電氣規格								
SDLB08-06LJ15-01	110/220 Vac								
SDLB08-06LJ14-01	24 Vdc								

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2012)第 00049X 號

申請人名稱	三左興業股份有限公司	
8.發行版次：	第 1 次發行 (A1010191)	(101-03-15)
	第 2 次發行 (A201500107)	(104-05-07)
	第 3 次發行 (A1050138)	(106-05-17)
	第 4 次發行 (B201800086)	(107-05-07)
	第 5 次發行 (B202100116)	(110-04-01)

本證明文件僅供貴公司送審使用

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號