

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司																									
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306																							
製造人名稱	三左興業股份有限公司																									
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306																							
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆手提工作燈 SDLB10-20EH11-01																									
防爆規格標示	Ex d IIB T6 Gb																									
型式檢定合格字號	工電(2012)第 00451X 號																									
第一次發證日期	中華民國 101 年 12 月 24 日																									
展延發證日期	中華民國 111 年 01 月 25 日																									
有效期限	中華民國 110 年 12 月 24 日 至 113 年 12 月 23 日																									
1. 依據標準：	CNS 3376-0:2014; CNS 3376-1:2008																									
2. 電氣規格：	110 Vac、60 Hz。																									
3. 適用周溫：	-20°C~+40°C。																									
4. 主要組成：	連接把手本體、連接把手、本體、把手、護網、玻璃燈罩、 燈罩背壓板、燈罩承板、燈泡。																									
5. 同一型式：	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">型式</th> <th style="width: 20%;">額定電壓 (Vac)</th> <th style="width: 40%;">光源功率 (W)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SDLB10-20EH11-01</td> <td>110</td> <td rowspan="2">23</td> </tr> <tr> <td>SDLB10-20EH12-01</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>SDLB10-20EJ11-01</td> <td>110</td> <td rowspan="2">21</td> </tr> <tr> <td>SDLB10-20EJ12-01</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>SDLB10-20EK11-01</td> <td>110</td> <td rowspan="2">20</td> </tr> <tr> <td>SDLB10-20EK12-01</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>SDLB10-20EL11-01</td> <td>110</td> <td rowspan="2">15</td> </tr> <tr> <td>SDLB10-20EL12-01</td> <td>220</td> </tr> </tbody> </table>			型式	額定電壓 (Vac)	光源功率 (W)	SDLB10-20EH11-01	110	23	SDLB10-20EH12-01	220	SDLB10-20EJ11-01	110	21	SDLB10-20EJ12-01	220	SDLB10-20EK11-01	110	20	SDLB10-20EK12-01	220	SDLB10-20EL11-01	110	15	SDLB10-20EL12-01	220
型式	額定電壓 (Vac)	光源功率 (W)																								
SDLB10-20EH11-01	110	23																								
SDLB10-20EH12-01	220																									
SDLB10-20EJ11-01	110	21																								
SDLB10-20EJ12-01	220																									
SDLB10-20EK11-01	110	20																								
SDLB10-20EK12-01	220																									
SDLB10-20EL11-01	110	15																								
SDLB10-20EL12-01	220																									

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2012)第 00451X 號

申請人名稱	三左興業股份有限公司	
6.特殊條件：	檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格電纜接頭或盲塞以維持設備保護型式之完整性； 本設備外殼耐壓防爆接合面之維修僅可由原製造商施作； 斷電後，延遲 30 分鐘後再開啟。	
7.例行試驗：	產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 408 kPa，持壓時間至少 10 s。	
8.發行版次：	第 1 次發行 (A1010324)	(101-12-24)
	第 2 次發行 (A201500590)	(104-11-26)
	第 3 次發行 (A1060125)	(106-12-28)
	第 4 次發行 (B201800333)	(107-12-10)
	第 5 次發行 (B202200067)	(111-01-25)

本證明文件僅供貴公司使用

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號