

# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司																	
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306															
製造人名稱	三左興業股份有限公司																	
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306															
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆 LED 燈 SELB03-06LB15-01																	
防爆規格標示	Ex ec IIC T3 Gc Ex tb IIIC T85°C Db																	
型式檢定合格字號	(ITRI)2018 第 07-00222X 號																	
第一次發證日期	中華民國 107 年 11 月 26 日																	
展延發證日期	中華民國 111 年 01 月 25 日																	
有效期限	中華民國 110 年 11 月 26 日 至 113 年 11 月 25 日																	
<p>1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; IEC 60079-7 : 2015 ; IEC 60079-31 : 2013 。</p> <p>2. 電氣規格： 100~220 Vac(50/60 Hz) 、 12 W 、 IP66 。</p> <p>3. 適用周溫： -20°C~+60°C 。</p> <p>4. 主要組成： 本體、玻璃燈罩、護網、燈座轉接架、O 型環、LED 。</p> <p>5. 同一型式：</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">型式</th> <th style="width: 30%;">電壓</th> <th style="width: 40%;">光源功率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SELB03-06LB15-01</td> <td>100~220 Vac</td> <td>12 W</td> </tr> <tr> <td>SELB03-06LC15-01</td> <td>(50/60 Hz)</td> <td>10 W</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. 特殊條件： 檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格電纜接頭或盲塞以維持設備保護型式之完整性。</p> <p>7. 例行試驗： 產製廠應依 IEC 60079-7 第 7.1 節之要求，對本設備實施介電試驗。</p> <p>8. 發行版次：</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>第 1 次發行 (B201800291)</td> <td>(107-11-26)</td> </tr> <tr> <td>第 2 次發行 (A1080011)</td> <td>(108-12-23)</td> </tr> <tr> <td>第 3 次發行 (B202200063)</td> <td>(111-01-25)</td> </tr> </table>				型式	電壓	光源功率	SELB03-06LB15-01	100~220 Vac	12 W	SELB03-06LC15-01	(50/60 Hz)	10 W	第 1 次發行 (B201800291)	(107-11-26)	第 2 次發行 (A1080011)	(108-12-23)	第 3 次發行 (B202200063)	(111-01-25)
型式	電壓	光源功率																
SELB03-06LB15-01	100~220 Vac	12 W																
SELB03-06LC15-01	(50/60 Hz)	10 W																
第 1 次發行 (B201800291)	(107-11-26)																	
第 2 次發行 (A1080011)	(108-12-23)																	
第 3 次發行 (B202200063)	(111-01-25)																	

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

