

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司		
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306
製造人名稱	三左興業股份有限公司		
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆監視器防護罩 SDEM-00ALL2-00		
防爆規格標示	Ex d IIC T6 Gb X Ex tb IIIC T85°C Db X		
型式檢定合格字號	(ITRI)2017 第 07-00269 號		
第一次發證日期	中華民國 106 年 12 月 04 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期限	中華民國 106 年 12 月 04 日 至 109 年 12 月 03 日		
<p>1.依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)；IEC 60079-31: 2013。</p> <p>2.電氣規格： 12 Vdc。</p> <p>3.適用周溫： -20°C~+60°C。</p> <p>4.主要組成： 本體(不鏽鋼)、出線孔外蓋(不鏽鋼)、視窗外蓋(不鏽鋼)、視窗(強化玻璃)、O 型環(橡膠)、監視器(KINGNET/KBR-36C6)。</p> <p>5.同一型式： 無。</p> <p>6.特殊條件： X：檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格電纜接頭或盲塞以維持設備保護型式之完整性。</p> <p>7.例行試驗： 產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 1076 kPa，持壓時間至少 10 秒。</p> <p>8.發行版次： 第 1 次發行 (A201700224) (106-12-04)</p>			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

