

# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司																			
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-5982306																	
製造人名稱	三左興業股份有限公司																			
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-5982306																	
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆多層信號塔燈 SDLB-TLS0-0101A22-00																			
防爆規格標示	Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db																			
型式檢定合格字號	(ITRI)2022 第 07-00266X 號																			
第一次發證日期	中華民國 111 年 12 月 29 日																			
展延發證日期	中華民國 年 月 日																			
有效期限	中華民國 111 年 12 月 29 日 至 114 年 12 月 28 日																			
<p>1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 ; IEC 60079-31 : 2013 。</p> <p>2. 電氣規格： 220 Vac、60 Hz、IP66 。</p> <p>3. 適用周溫： -20°C~+40°C 。</p> <p>4. 主要組成： 上蓋、本體、底蓋、圓柱玻璃、塔燈、蜂鳴器 。</p> <p>5. 同一型式：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">型式</th> <th style="width: 20%;">額定電壓</th> <th style="width: 50%;">蜂鳴器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SDLB-TLS0-0101A22-00</td> <td>220 Vac</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">無</td> </tr> <tr> <td>SDLB-TLS0-0101A11-00</td> <td>110 Vac</td> </tr> <tr> <td>SDLB-TLS0-0101D24-00</td> <td>24 Vdc</td> </tr> <tr> <td>SDLB-TLS0-0101A22-0B</td> <td>220 Vac</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td>SDLB-TLS0-0101A11-0B</td> <td>110 Vac</td> </tr> <tr> <td>SDLB-TLS0-0101D24-0B</td> <td>24 Vdc</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. 特殊條件： 檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格的電纜入口保護裝置以維持設備保護型式之完整性； 潛在靜電放電風險- 清潔外殼時，應以濕布擦拭。</p>				型式	額定電壓	蜂鳴器	SDLB-TLS0-0101A22-00	220 Vac	無	SDLB-TLS0-0101A11-00	110 Vac	SDLB-TLS0-0101D24-00	24 Vdc	SDLB-TLS0-0101A22-0B	220 Vac	有	SDLB-TLS0-0101A11-0B	110 Vac	SDLB-TLS0-0101D24-0B	24 Vdc
型式	額定電壓	蜂鳴器																		
SDLB-TLS0-0101A22-00	220 Vac	無																		
SDLB-TLS0-0101A11-00	110 Vac																			
SDLB-TLS0-0101D24-00	24 Vdc																			
SDLB-TLS0-0101A22-0B	220 Vac	有																		
SDLB-TLS0-0101A11-0B	110 Vac																			
SDLB-TLS0-0101D24-0B	24 Vdc																			

**財團法人 工業技術研究院**  
新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

(ITRI)2022 第 07-00266X 號

申請人名稱	三左興業股份有限公司
7.例行試驗:	產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求,對本設備外殼逐一實施過壓試驗,試驗壓力為 1214 kPa,持壓時間至少 10 s。
8.發行版次:	第 1 次發行 (B202200296) (111-12-29)

本證明文件僅供貴公司送審使用

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號