

# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司												
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306										
製造人名稱	三左興業股份有限公司												
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306										
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆水銀燈 SELB01-06MC12-01												
防爆規格標示	Ex e IIC T1 Gb												
型式檢定合格字號	工電(2013)第 00290X 號												
第一次發證日期	中華民國 102 年 05 月 22 日												
展延發證日期	中華民國 111 年 05 月 24 日												
有效期限	中華民國 111 年 05 月 22 日 至 114 年 05 月 21 日												
1.依據標準：	CNS 3376-0：2014；CNS 3376-7：2008。												
2.電氣規格：	220 Vac(60 Hz)、500 W。												
3.適用周溫：	-20°C~+40°C。												
4.主要組成：	本體、玻璃燈罩、C 扣、護網、扣鎖牙環、接線盒、O 型環、水銀燈。												
5.同一型式：	<table><thead><tr><th>型式</th><th>功率(W)</th></tr></thead><tbody><tr><td>SELB01-06MC12-01</td><td>500</td></tr><tr><td>SELB01-06ME12-01</td><td>300</td></tr><tr><td>SELB01-06MF12-01</td><td>250</td></tr><tr><td>SELB01-06MJ12-01</td><td>160</td></tr></tbody></table>			型式	功率(W)	SELB01-06MC12-01	500	SELB01-06ME12-01	300	SELB01-06MF12-01	250	SELB01-06MJ12-01	160
型式	功率(W)												
SELB01-06MC12-01	500												
SELB01-06ME12-01	300												
SELB01-06MF12-01	250												
SELB01-06MJ12-01	160												
6.特殊條件：	檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格電纜接頭或盲塞以維持設備保護型式之完整性； 斷電後，延遲 30 min 後再開啟； 檢定範圍未包含安定器，安定器應安裝於非危險區域。												
7.例行試驗：	產製廠應依 CNS 3376-7 第 7.1 節之要求，對本設備實施壽命試驗。												

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號





# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2013)第 00290X 號

申請人名稱	三左興業股份有限公司	
8.發行版次：	第 1 次發行 (A1010493)	(102-05-22)
	第 2 次發行 (A201600181)	(105-05-06)
	第 3 次發行 (A1070067)	(107-07-03)
	第 4 次發行 (B201900152)	(108-06-14)
	第 5 次發行 (B202200226)	(111-05-24)

本證明文件僅供貴公司送審使用

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號