

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司									
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村12-1號	電話	05-5982306							
製造人名稱	三左興業股份有限公司									
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村12-1號	電話	05-5982306							
型式檢定合格之 機械器具種類及型式	防爆電纜接頭 SDC-CPN06PN-001									
防爆構造溫度等級符號	Ex d II U Gb Ex e II U Gb Ex tb III C U IP66 Db									
型式檢定合格字號	(ISTI)2018第07-00023號									
第一次發證日期	中華民國 107年 04月 10日									
展延發證日期	中華民國 年 月 日									
有效期間	中華民國 107年 04月 10日至 110年 04月 09日									
備註：(報告編號：BB170095)										
1.依據標準：	CNS 3376-0(2014)；CNS 3376-1(2008)；CNS 3376-7(2008) IEC 60079-0(2011)；IEC 60079-1(2014)；IEC 60079-7(2015)； IEC60079-31(2013)									
2.電氣規格：	無。									
3.組成描述：	封函鎖蓋、封函蓋本體、壓縮元件、密封環。									
4.圖面編號：	SDC-CPN06PN-001-D1、SDC-CPN06PN-001-U1、SDC-CPN06PN-001-S1、SDC-CPN04PN-001-D1、SDC-CPN04PN-001-U1、SDC-CPN04PN-001-S1、SDCG01-002901-01、SDCG01-003101-01、SDCG01-003201-01、SDCG01-003001-01、SDCG01-003501-01、SDCG01-003301-01、SDCG01-003401-01、SDCG01-003601-01、SDCG01-003801-01、SDCG01-003901-01、SDCG01-003701-01、SDCG01-004201-01、SDCG01-004001-01、SDCG01-004101-01。									
5.使用條件：	適用周溫 -20°C~+60°C。									
6.同一型式：	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">型式</th> <th>主要規格差異</th> </tr> <tr> <th>尺寸</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SDC-CPN06PN-001</td> <td>3/4"</td> </tr> <tr> <td>SDC-CPN04PN-001</td> <td>1/2"</td> </tr> </tbody> </table>			型式	主要規格差異	尺寸	SDC-CPN06PN-001	3/4"	SDC-CPN04PN-001	1/2"
型式	主要規格差異									
	尺寸									
SDC-CPN06PN-001	3/4"									
SDC-CPN04PN-001	1/2"									



**財團法人
產業安全技術中心**